



Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur
**Dienststelle für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen**

**CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS**

CP 670, 1951 Sion



A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Inden
Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 41
3953 Inden



Firma Nr : 33121/16700

Sitten, den 7. November 2024

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 24-VS-38358

V 1



Probennummer: 24-106065

ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Inden, Hauptstrasse 41, 3953 Inden
Verantwortliche Person : Herr Philipp IMBODEN, Wasserversorgung Inden, Oberdorf , 3953 Inden

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Inden
Probenahme am : 04.11.2024 um 07h15
Eingang : 04.11.2024
Ausgeführt von : Herr Kurt PLASCHY, Brunnenmeister / Vize-Präsident

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz
Netz : 334 - 01 INDEN & RUMELING
Probenahmeort : 0 - Brunnen vis-à-vis Hotel Des Alpes X : 2'613'795 Y : 1'132'531

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Microbiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 88.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 670 / Postfach 670, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Inden, Herr Kurt PLASCHY, Haus Panorama -, 3953 Inden

